

ООО « »

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

---

---

---

---

---

---



Определение  
КЛАССА ЗОН ПО ПУЭ И ФЗ-123

Исполнители:  
servicefire.ru

---

---

---

Москва

2016

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Определение категорий. ПЗ		
Разраб.					Лит.	Лист	Листов
Пров.						1	2
Н.контр.					Наименование объекта		
Утв.							

### 3.4.3. Определение класса зоны помещения по ПУЭ

Согласно п. 7.4.9 ПУЭ, определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации.

Согласно п. 7.4.5 ПУЭ, зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества, **относятся к классу П-IIа.**

### 3.4.4. Определение класса зоны помещения по ФЗ №123

Согласно ст. 18 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр, **относятся к классу П-IIа.**



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата