

000 « »

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

---

---

---

---

---

---

**Наименование объекта**  
Определение категории **ЗДАНИЯ** по  
взрывопожарной и пожарной опасности

Исполнители:

servicefire.ru

---

---

---

Москва

2016


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Определение категорий. ПЗ		
Разраб.					Лит.	Лист	Листов
Пров.						1	4
Н.контр.					Наименование объекта		
Утв.							

### 3.6. Определение категории здания

Площадь здания «Здание» составляет 800 м<sup>2</sup>.

Категория	Суммированная площадь помещений, м <sup>2</sup>	Отношение суммированной площади помещений к площади здания, %	Наличие АУПТ
A	72	9	Да
B1	336	42	Нет
B4	9	1,1	Нет

Здание «Здание» относится к категории В.




servicetire.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

#### 4. Рассчитанные категории помещений

Здание

Помещение	Площадь	Имеется автоматическое пожаротушение	Категория	Класс зоны по ПУЭ	Класс зоны по ФЗ №123
Подсобное помещение	9 м <sup>2</sup>	Нет	B4	П-IIa	П-IIa
Помещение складирования ацетона	72 м <sup>2</sup>	Да	A	B-Ia	2
Помещение сушильно-пропиточного отделения электромашиного цеха	320 м <sup>2</sup>	Нет	B1	B-Ia	2
Помещение топливного бака	16 м <sup>2</sup>	Нет	B1	B-Ia	2



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Определение категорий. ПЗ

Лист

3

## 5. Рассчитанные категории зданий

Здание	Площадь	Категория
Здание	800 м <sup>2</sup>	В



servicefire.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата